



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Item do TR	Documentos de Habilitação – Qualificação Técnica	Atende
9.5.1	A contratada deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, em nome de seus respectivos responsáveis técnicos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), acompanhado pela(s) respectiva(s) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), comprovando ter a licitante executado, satisfatoriamente, os serviços de implantação e manutenção de DataCenter (ou Centro de Processamento de Dados), contendo:	NÃO. Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.1	Instalação de fibras óticas padrão OM3 ou OM4 com conexões em DIOS ou cartuxos/Cassetes MPO, nas capacidades, condições compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.2	Instalação de Data Center Pré-fabricado com certificação NBR10636 ou NBR15427, nas capacidades, condições compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.3	Instalação de sistema dual bus de 02 No Breaks, nas capacidades, condições compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.4	Instalação de sistema de segurança, monitoramento, cftv e controle de acesso em datacenter, nas capacidades, condições compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.5	Instalação sistema de ar-condicionado de expansão direta de precisão, nas capacidades, condições compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.6	Instalação de sistema de detecção e combate a incêndio com ECAROS-25, NOVEC 1230 ou FM200, na capacidade, quantidade de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.7	Instalação de sistema de detecção precoce de incêndio (aspirado) e convencional, nas capacidades, condições	Observar o que consta no item 5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	deste parecer
9.5.1.8	Prestação de serviços de manutenção e monitoramento em tempo real da infraestrutura e subsistema, 24x7x365 durante a vigência do contrato, nas capacidades, condições compatíveis e quantidades de no mínimo 50% das que constam no ANEXO I.	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.1.9	Prestação de serviços de manutenção em datacenter com no mínimo 5 racks de TI e potência de 30 kW, pelo período mínimo de 12 (doze) meses;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.2	A licitante deverá apresentar junto a sua proposta/habilitação:	
9.5.2.1	O Termo de Vistoria ou a Declaração de Não Vistoria.	
9.5.2.2	Caminho lógico (endereço, URL, etc.) onde estão disponíveis os Catálogo (s), ficha (s) técnica (s), manual (is) técnico (s), manual (is) de operação, brochura (s) ou similares, pertinentes aos equipamentos ofertados, afim de complementar as informações fornecidas em sua proposta e comprovar as características técnicas dos sistemas de UPS, Ar condicionado de precisão, certificação do material aplicado ao Data Center Modular, sistema de conectividade ótico e metálico, sistema de detecção e combate a incêndio racks e leitos de fibra, conforme especificação técnica do material.	Análise conforme item 4 deste documento
9.5.3	Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da CONTRATADA, especificadas no contrato social vigente;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.4	Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação técnica da licitante, desde que os contratos que lhes deram origem tenham sido executados de forma concomitante, não havendo qualquer restrição quanto ao ano-base a ser considerado para o quesito. Assim, a licitante pode optar por qualquer ano de seu histórico operacional para o atendimento da exigência para habilitação;	
9.5.5	A LICITANTE disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados;	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

9.5.6	No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa LICITANTE;	
9.5.10	O atestado deverá ser emitido em papel timbrado e conter:	
9.5.10.1	Razão Social, CNPJ e Endereço Completo da Empresa Emitente;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.2	Razão Social da Contratada;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.3	Número e vigência do contrato;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.4	Objeto do contrato;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.5	Descrição do trabalho realizado;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.6	Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.7	Local e Data de Emissão;	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.8	Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico);	Observar o que consta no item 5 deste parecer
9.5.10.9	Assinatura do responsável pela emissão do atestado;	Observar o que consta no item 5 deste parecer



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

4. Análise Complementar Conforme Item 9.5.2.2

4.1 A análise se deu com base nas especificações técnicas mínimas descritas no Anexo I do Termo de Referência, sendo avaliado os itens

Item do Anexo I do TR	Característica Técnica	Atende
1.	INTRODUÇÃO	
1.8	A solução integrada deve ser modular, corta fogo CF120, seguindo a norma NBR 10636 e para portas NBR 6479, atender a NBR IEC 60529:2017 com grau de proteção IP66 ou superior, com certificado emitido por entidade certificadora, com modelo de certificação do tipo 5. Deverá ter grau de proteção contra intrusão RC4/WK4 ou superior, atendendo as normas EN1627 e EN1630, também com certificado emitido por entidade certificadora, com modelo de certificação do tipo 5.	NÃO , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.3	CABEAMENTO METÁLICO	
3.2.1	PATCH CORD F/UTP CAT.6A - CZ LSZH	SIM , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.3	CABEAMENTO ÓPTICO	
3.3.1	CABO TRONCAL PRÉ CONECTORIZADO FANOUT 12 FIBRAS INDOOR MULTIMODO OM4	NÃO , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.3.2	CABO TRONCAL PRÉ CONECTORIZADO 12 FIBRAS MPO INDOOR OM4 MULTIMODO	NÃO , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

		características técnicas descritas no Anexo I
3.3.9	PONTO DE CONSOLIDAÇÃO SEMI COMPACTO 4 POSIÇÕES	NÃO, o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.3.10	DIO MODULAR DE ALTA DENSIDADE, 19 POLEGADAS, 1 U, 144 FIBRAS	NÃO, a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.3.11	CASSETE MODULAR DE ALTA DENSIDADE 12 FIBRAS / 6 POSIÇÕES OM4 DIRETO	NÃO, o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.3.12	CASSETE MODULAR ALTA DENSIDADE 12 FIBRAS / 6 POSIÇÕES OM4 REVERSO	NÃO, o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.3.13	PONTO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CASSETES ALTA DENSIDADE 36 FIBRAS	NÃO, o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.3.14	CABO ÓPTICO EXTERNO MONOMODO TUBO ÚNICO AUTOSSUSTENTADO PARA VÃOS DE ATÉ 80M	NÃO, a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

		descritas no Anexo I
3.4	RACKS PARA CABEAMENTO E ATIVOS DE TI	NÃO , o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.5	ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR (GMG)	NÃO , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.6	UPS - UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY – NOBREAKS	SIM , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.7	INFRAESTRUTURA	
3.7.3	CANALETAS DE ALUMÍNIO PARA FIBRA ÓTICA.	SIM , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.10	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-
3.10.2.1	CILINDRO COM GAS FK-5-1-12 (NOVEC 1230) OU FM200	NÃO , a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.10.2.2	CONJUNTO DE TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO	NÃO , a documentação apresentada nas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

		páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.10.2.3	PAINEL DE INCÊNDIO DO TIPO ENDEREÇAVEL	NÃO, a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.10.3	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA	NÃO, o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.10.4	SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE A LASER	NÃO, o equipamento apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.11	SISTEMA DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO	SIM, a documentação apresentada nas páginas 7730 a 7742 atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.12	SISTEMA DE CFTV	NÃO, a documentação nas páginas 7730 a 7742 não comprova em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I
3.13	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DE PRECISÃO	SIM, a documentação apresentada nas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

		páginas 7730 a 7742 atende às características técnicas descritas no Anexo I
3.14	ADEQUAÇÃO CIVIL (DIVISÓRIAS, PISO, PORTAS, FORROS, LUMINÁRIAS)	NÃO , o piso elevado apresentado nas páginas 7730 a 7742 não atende às características técnicas descritas no Anexo I

5. Resultado da Análise dos documentos da empresa

Em específico ao **item 9.5.1 do TR** que trata da capacidade técnica da empresa, com relação aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, nenhum deles atendeu **em sua totalidade** a todos os quantitativos e características mínimas solicitados para a obra/serviço.

Com relação ao **item 9.5.2.2** que trata da comprovação das características técnicas dos sistemas a serem utilizados na execução do Data Center, os documentos apresentados foram analisados de acordo com o Anexo I do Termo de Referência e seu resultado (sim, não ou diligenciar) foi apresentado no item 4.

Embora que para alguns itens coubesse diligência à empresa, tendo em vista que a documentação apresentada não comprovou em sua totalidade o atendimento das características técnicas descritas no Anexo I, outros não atenderam às características mínimas solicitadas no edital, inviabilizando assim a possibilidade de diligência para os demais itens.

Sendo assim, por tudo exposto, sugerimos a **INABILITAÇÃO** da empresa para o respectivo pregão 06/2023.

Fortaleza, 15 de setembro de 2023.

Heldir Sampaio Silva - 9630
Integrante Técnico da Solução – SETIN
Aspectos técnicos de Tecnologia da Informação

