

OFÍCIO N. 026/2024

ASSUNTO: Pedido de esclarecimentos ao Pregão Eletrônico nº 004/2024.

PROCESSO N. 8523872-03.2023.8.06.0000

Fortaleza, 7 de fevereiro de 2024.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta aos questionamentos enviados ao endereço eletrônico da Comissão Permanente de Contratação do TJCE, em 06/02/2024, às 10:28h, por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico n. 004/2024, informo os esclarecimentos prestados pela Gerência de Manutenção e Zeladoria desta Corte, por meio do Memorando nº 0045/2024, do processo administrativo em epígrafe, em 06/02/2024, que seguem:

Pergunta 01:

Qual a quantidade, marca, modelo, potência de cada no-break?

Resposta 01:

*O Tribunal de Justiça possui 04 (quatro) nobreaks, sendo eles:
02 (dois) nobreaks, fabricante RTA, modelo BR60T, potência 60 KVA
02 (dois) nobreaks, fabricante RTA, modelo BR40T, potência 40 KVA*

Pergunta 02:

Os equipamentos estão em pleno funcionamento?

Resposta 02:

Sim, os equipamentos estão funcionando normalmente;

Pergunta 03

Será exigido algum teste e ou parametrização dos equipamentos?

Resposta 03

Não serão exigidos testes e/ou parametrização, já que o Tribunal de Justiça já possui contrato com empresa especializada na prestação dos serviços de assistência técnica e manutenção preditiva, preventiva e corretiva em sistemas de suporte de Data Center com cobertura total de peças, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (TJCE);

Pergunta 04

Qual horário para efetuar a substituição?

Resposta 04

Conforme item 9.2 do Termo de Referência, o recebimento dos produtos e a execução dos serviços relacionados, mesmo que provisório, serão realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 08 h às 12 h e das 13 h às 17 h, nos dias de expediente Forense, com prévio agendamento, nos seguintes endereços:

Para as baterias de 9Ah: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Av. General Afonso Albuquerque Lima S/N, sala do nobreak do Centro de Documentação e Informática (CDI) / Bairro Cambéa /Fortaleza – Ceará / CEP 60.822-325. Email: manutencao@tjce.jus.br Telefones: (85) 3207-6800/7401 –Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos

Para as Baterias de 7Ah: Fórum Clóvis Beviláqua Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 220 / Bairro Edson Queiroz / Fortaleza – Ceará / CEP: 60.811-690. Telefones: (85) 3207-8148/8104 – Seção de Manutenção e Zeladoria

Pergunta 05

As baterias retiradas, podem ser recolhidas pelo fornecedor das novas baterias?

Resposta 05

Não há exigência de recolhimento das baterias, trata-se, conforme objeto, somente do fornecimento e instalação de baterias. As baterias já utilizadas terão destinação posterior definidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará conforme item 15.1 do estudo técnico preliminar.

Valéria Esteves Gurgel do Amaral
PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DO TJCE

Às empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico 004/2024.