

**OFÍCIO N. 101/2024**

**ASSUNTO: Pedido de esclarecimentos ao Pregão Eletrônico nº 011/2024.**

**PROCESSO N. 8504314-11.2024.8.06.0000**

Fortaleza, 26 de abril de 2024.

**Prezado(s) Senhor(es),**

Em resposta ao questionamento enviado ao endereço eletrônico da Comissão Permanente de Contratação do TJCE, em 25/04/2024, às 17:45h (horário de Brasília), por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico n. 011/2024, informo os esclarecimentos técnicos, enviados pela Secretaria de Tecnologia da Informação, em 26.04.2024, às 15:51h (horário de Brasília), que seguem:

**Pergunta 01:**

*“Conforme disposto no subitem:*

*3.16.3 do Termo de Referência - “Para apoio só ar condicionado (condensadora), GMG’s e do DC, deverão ser executada base em concreto armado do tipo Radier”*

*3.16.3.2.1 do Termo de Referência – A base de concreto deverá ser montada em local pré-determinado, do tipo radier com altura mínima de 30 cm e area conforme especificado pela contratada no projeto executivo”*

*Entendemos que faz parte do escopo da contratada a construção das bases de concreto, na forma construtiva de radier. Solicitamos confirmar o entendimento.”*

**Resposta 01:**

Sim, está correto o entendimento.

**Atenciosamente,**

**PREGOEIRO DO TJCE**

**Às empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico 011/2024.**