



Secretaria de Administração
e Infraestrutura

Gerência de Manutenção e Zeladoria

Fortaleza, 27 de setembro de 2023

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ		
Setor Requisitante: Diretoria do Fórum de Sobral		
Responsável pela Demanda: Aldenor Sombra de Oliveira	Matrícula: 7143	
E-mail: aldenor.oliveira@tjce.jus.br	Telefone:	
PARA: Coordenadoria de compras		
ASSUNTO: : Aquisição de bomba centrífuga		
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO		
Item	Descrição	Unid
1	Bomba Centrífuga Garantia: 12 meses Diâmetro de Sucção mínima: 1.1/2 POL Diâmetro de Recalque mínimo: 1 POL Energia Fases: Trifásico Voltagem: 220/380V Potência: 2,0 CV Pressão mínima (recalque): 20 m.c.a. Altura máxima de sucção: 8 m.c.a. Vazão mínima: 2,0 m ³ /h	01 unidade

Comentado [1]: Informações do/a chefe da unidade demandada

Comentado [2]: Informar para que unidade está destinado a solicitação.

