



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Comissão Permanente de Licitação - CPL

---

**OF. Nº. 391/2008**

**Fortaleza, aos 17 de dezembro de 2008.**

**Prezados Senhores,**

Em resposta ao questionamento enviado pela empresa **SET – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA**, relativo à **Concorrência Pública Nº 04/2008**, cujo objeto é a implantação de pontos de cabeamento estruturado e de rede elétrica específica nos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, localizados nesta Capital e/ou no Interior do Estado, a Comissão Permanente de Licitação esclarece, com base no Parecer do Departamento de Engenharia do TJCE, o que se segue:

- 1. Execução de serviços relativos às instalações de cerca de 800 (oitocentos) pares de pontos de dados força, com aplicações de novos pontos. Pergunta-se: Quantos pontos no total: 800 ou 1.600? Neste total, estão considerados os pontos novos?**  
**R – São 800 pontos de lógica e 800 pontos de energia. Sendo 300 pontos na capital e 500 pontos no Interior.**
  
- 2. Item 06 da planilha de materiais, referente aos Keystone RJ45, e item 7 referente aos Patch Panles. Pergunta-se: A quantidade de Keystone não confere com a quantidade de Patch Panels. Por que?**  
**R – A quantidade não coincide porque já existem instalados vários Patch Panels nas localidades.**
  
- 3. Por que não consta na planilha de materiais: Patch Cords e Racks?**  
**R – Considere a fabricação dos Patch Cords no local dos serviços. Os Racks já estão instalados.**

**Atenciosamente,**

**Georgeanne Lima Gomes Botelho**  
**PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Às**  
**Empresas participantes da Concorrência Pública Nº 04/2008.**