

22	TUBO SIFÃO	UND	588	R\$ 18,67	R\$ 10.977,96
23	MANÔMETRO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)	UND	136	R\$ 7,27	R\$ 988,72
24	MANÔMETRO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	UND	5	R\$ 7,27	R\$ 36,35
VALOR GLOBAL (PEÇAS E COMPONENTES)				R\$ 38.683,40	
ITEM	FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Placa de sinalização para extintor de incêndio de gás carbônico – CO2 em material fotoluminescente, com indicativo da classe de incêndio na parte superior e o tipo de material em que ele pode ser utilizado na parte inferior, feita em PVC, no tamanho 20cm x 30cm, com adesivo para fixação na parte de trás.	UND	588	R\$ 35,50	R\$ 20.874,00
26	Placa de sinalização para extintor de Pó Químico Seco - PQS – em material fotoluminescente, com indicativo da classe de incêndio na parte superior e o tipo de material em que ele pode ser utilizado na parte inferior, feita em PVC, no tamanho 20cm x 30cm, com adesivo para fixação na parte de trás.	UND	453	R\$ 35,50	R\$ 16.081,50
27	Placa de sinalização para extintor de Água Pressurizada - AP em material fotoluminescente, com indicativo da classe de incêndio na parte superior e o tipo de material em que ele pode ser utilizado na parte inferior, feita em PVC, no tamanho 20cm x 30cm, com adesivo para fixação na parte de trás.	UND	17	R\$ 35,50	R\$ 603,50
VALOR GLOBAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES)				R\$ 37.559,00	
ITEM	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE ISOLAMENTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	Demarcação de área de isolamento (demarcação de piso), com fita na cor vermelha, em material filme de PVC, auto adesiva, de 5cm de largura. A demarcação deverá ser de 1 metro x 1 metro.	UND	1058	R\$ 34,67	R\$ 36.680,86
VALOR GLOBAL (DEMARCAÇÃO DE ÁREA)				R\$ 36.680,86	
ITEM	FORNECIMENTO DE SUPORTE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	Suporte para extintor – suporte de parede, em aço, com furação, para Extintor Universal Portátil dos modelos: Pó Químico Seco, Água Pressurizada e Dióxido de Carbono.	UND	400	R\$ 5,17	R\$ 2.068,00
VALOR GLOBAL (SUPORTES)				R\$ 2.068,00	
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 232.050,84	
Obs: DESCRIÇÃO COMPLETA E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÃO NO ANEXO 03 DESTA EDITAL					

OBS 1: Os valores constantes na coluna "valor unitário" e "valor total" representam informação ao licitante quanto aos limites máximos por item, estimado pelo Tribunal, segundo pesquisa de mercado.

OBS 2: Na proposta do licitante deverão ser mantidas as informações constantes nas colunas "Item", "Descrição do Material", "Und. medida", "Qtd", devendo preencher as colunas: "valor unitário" e "valor total", com a sua proposta de preços, observando os limites máximos unitários e totais informados.

I – Declaração que esta proposta corresponde exatamente às exigências contidas no Edital e seus Anexos, as quais aderimos formalmente.

II – Dados da Empresa

Empresa:

Razão Social:

CNPJ/MF Tel/Fax:

Endereço: CEP: Cidade:

UF:

Endereço Eletrônico (e-mail):

III – Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato

Nome:

Cargo:

Endereço: Cidade: UF:

Cart. Identidade. nº.: Expedido por:

CPF:

IV – Validade da proposta: _____ dias

Assinatura do representante legal da empresa

Fortaleza-CE, de _____ de 2012.

ANEXO 03

LOCAIS E QUANTITATIVOS PARA RETIRADA DE EXTINTORES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE TOTAL DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL		
ITEM	EQUIPAMENTO	QTD
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 6KG	585
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 4KG	2
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 25KG	1
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4KG	392
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 6KG	61
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10 LTS	17

QUANTIDADE TOTAL DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL		
ITEM	EQUIPAMENTO	QTD
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 6KG	585
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 4KG	2
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 25KG	1
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4KG	392
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 6KG	61
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10 LTS	17

PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
1	PUNHO	317
2	SUPORTES DE MANGUEIRA	317
3	DIFUSOR	317
4	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)	136
5	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	5
6	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)	176
7	VÁLVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)	136
8	VÁLVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	5
9	VÁLVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)	176
10	TUBO SIFÃO	588
11	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)	136
12	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	5

12

FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE	MODELO
1	Placa de sinalização para extintor Dióxido de Carbono - CO2 - placa fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio tipo CO2 (Dióxido de Carbono), com indicativo da classe de incêndio na parte superior e o tipo de material em que ele pode ser utilizado na parte inferior, feita em PVC, no tamanho 20cm x 30cm, com adesivo para fixação na parte de trás. (conforme modelo 1)	588	UNIDADE	<p>MODELO 1</p>
2	Placa de sinalização para extintor de Pó Químico Seco - PQS - placa fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio tipo PQS (Pó Químico Seco), com indicativo da classe de incêndio na parte superior e o tipo de material em que ele pode ser utilizado na parte inferior, feita em PVC, no tamanho 20cm x 30cm, com adesivo para fixação na parte de trás. (conforme modelo 2)	453	UNIDADE	<p>MODELO 2</p>
3	Placa de sinalização para extintor de Água Pressurizada - AP - placa fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio tipo AP (Água Pressurizada), com indicativo da classe de incêndio na parte superior e o tipo de material em que ele pode ser utilizado na parte inferior, feita em PVC, no tamanho 20cm x 30cm, com adesivo para fixação na parte de trás. (conforme modelo 3)	17	UNIDADE	<p>MODELO 3</p>
TOTAL		1058		

DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE ISOLAMENTO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE	MODELO
1	Demarcação de área de isolamento (demarcação de piso), com fita na cor vermelha, em material filme de PVC, auto adesiva, de 5cm de largura. A demarcação deverá ser de 1 metro x 1 metro, conforme modelo ao lado.	1058	UNIDADE	<p>1 METRO</p>

FORNECIMENTO DE SUPORTE UNIVERSAL PARA EXTINTOR				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE	MODELO
1	Suporte para extintor - suporte de parede, em aço, com furação, para Extintor Universal Portátil dos modelos: Pó Químico Seco, Água Pressurizada e Dióxido de Carbono.	400	UNIDADE	<p>SUPORTE PARA EXTINTOR UNIPLEX DE PAREDE</p>

LOCAIS E QUANTITATIVOS PARA RETIRADAS DOS EXTINTORES

CDI		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	9
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	1
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	15
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	1
TOTAL		26

CORREGEDORIA		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	4
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	7
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	95
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	45
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	1
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	6
TOTAL		147

FÓRUM DAS TURMAS RECURSAIS		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	8
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	16
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		24

GRÊCHE		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	5
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	7
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0

LOCAL DE RETIRADA – FORTALEZA

20

6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		12

ESMEC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	4
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	7
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		11

1ª UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

2ª UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	1
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	1
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

3ª UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

4ª UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	4
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	2

LOCAL DE RETIRADA - FORTALEZA

5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		0

5 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

6 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

7 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

8 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

9 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	1
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1

LOCAL DE RETIRADA – FORTALEZA

Handwritten mark

5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		2

10 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	13
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	7
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	2
TOTAL		22

11 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

12 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	1
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		2

13 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

14 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0

LOCAL DE RETIRADA – FORTALEZA

4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		1

16 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

16 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

17 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

18 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

19 UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	2
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0

LOCAL DE RETIRADA -
FORTALEZA

D

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

20ª UNIDADE JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	4
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	4
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		8

PROJETO JUSTIÇA UA 5ª VARA DA INFANCIA		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	3
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	0
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		3

QUILIZADO DA MULHER		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	10
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	1
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	1
TOTAL		12

FÓRUM GIOVIS BEVILÁGUA		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	286
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	2
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	203
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	59
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	3
TOTAL		553

COMARCA DE AQUIRAZ		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	1
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	0
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	4
TOTAL		5

LOCAL DE RETIRADA
AQUIRAZ

COMARCA DE CASCAVEL		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	4
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	2
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		6

LOCAL DE RETIRADA -
CASCAVEL

COMARCA DE CAUCAIA		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	47
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	18
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		65

LOCAL DE RETIRADA -
CAUCAIA

COMARCA DE CAUCAIA JECC		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	1
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	0
5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6KG	0
6	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 10 LTS	0
TOTAL		1

LOCAL DE RETIRADA -
CAUCAIA JECC

COMARCA DE CHOROZINHO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG	3
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4KG	0
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 25KG	0
4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	3

LOCAL DE RETIRADA -
CHOROZINHO

10