



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação

OFÍCIO N. 10/2018

ASSUNTO: Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 35/2017.

Fortaleza, 6 de março de 2018.

Prezado(s) Senhor (es);

Em resposta ao questionamento, enviado em 5 de março de 2018, via e-mail, por licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 03/2018, Processo Administrativo n. 8519454-32.2017.8.06.0000, recepcionado nesta CPL – Comissão Permanente de Licitação na mesma data, considerando consulta prévia à área Demandante deste TJCE: Gerência de Engenharia, que nos respondeu através do Memorando nº 140/2018/GE, informamos o que se segue:

1) QUESTIONAMENTO GERAL DO LICITANTE:

“Prezados, boa tarde!

Por praxe a descrição do Objeto Cerca/Gradil, Referência – 01.00.0006 - CÓDIGO C4725 do ANEXO II – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADIL - EDITAL Nº 35/2017 - TJCE – pág 237 - Contém a seguinte descrição:

CERCA/GRADIL NYLONFOR H=2,03, MALHA 5 X 20CM – FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

O objeto acima citado cita o REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA. Morlan s/a com mais 63 Anos de mercado, hoje a maior fabricante de Gradil do Brasil - <http://www.gradilmorlan.com.br/> - investiu num parque fabril a exclusividade do GRADIL COM REVESTIMENTO EM PVC DE ALTA ADERÊNCIA COM MÍNIMO DE 300MICRAS DE REVESTIMENTO, DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA REGIÕES DE ALTA AGRESSIVIDADE DE CORROSÃO SENDO O ÚNICO A OFERECER 5 ANOS DE GARANTIA DIRETO DE FÁBRICA

Esse Gradil já é aplicado em obras do Município e do Estado sempre sendo acordado com fiscal após apresentação e aprovação do material. Esse material tem como sua maior referência o CERCAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS DO ESTADO DO CEARÁ, CENTRO OLÍMPICO, OAB....

O Gradil Morlan tem em seu site todo material e certificações de garantia sendo o ÚNICO NO BRASIL A COLOCAR SEU MATERIAL SOB O RIGOROSO TESTE 1.000 HORAS DE SALT SPRAY PELO IPT.

UM OUTRO PONTO IMPORTANTE É QUANTO AO RAL DAS CORES DO GRADIL MORLAN SEREM OS MESMOS RAL DAS CORES DO GRADIL SOB PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, OU SEJA, NÃO HÁ DIFERENCIAÇÃO NAS CORES ENTRE O PROCESSO DE REVESTIMENTO PVC PARA O ELETROSTÁTICO:

RAL COR VERDE: 6005

RAL COR BRANCA: 9003

Para melhor entendimento, análise e complemento de informação seguem em anexo:

CERTIFICADO DE QUALIDADE DO GRADIL FIO 5.00MM

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ

LAUDO TÉCNICO GRADIL FALCÃO BAUER



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação

LAUDO DO IPT GRADIL VERDE – TESTE 1.000 HORAS SALT SPRAY
LAUDO DO IPT GRADIL BRANCO – TESTE 1.000 HORAS SALT SPRAY
OBRAS REFERÊNCIA
IMAGEM DO GRADIL MORLAN

Visto o apresentado acima o Gradil com Revestimento em PVC de Alta Aderência NÃO apresenta diferenças quanto a apresentação e forma em relação ao ELETROSTÁTICO e sim quanto a qualidades superiores de garantia e durabilidade ao processo eletrostático. Pergunto: Podem ser apresentadas propostas com esse Gradil no dia 13/03 as 15:00?”.(Grifo nosso).

2) RESPOSTA:

O produto apresentado pela empresa interessada em participar do certame (conforme documentos apresentados) possui as mesmas características e especificações equivalentes ao do Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2017. O método de cobertura e proteção do aço consiste em revestimento em PVC de alta aderência, conforme laudos e relatórios de ensaios apresentados, possuindo assim, qualidade superior ao método de revestimento constante do Edital, atendendo, portanto, o quesito referente ao prazo de garantia.

Dessa forma, a Gerência de Engenharia, conclui que o gradil apresentado possui características equivalentes às requeridas no Edital de Pregão Eletrônico nº. 35/2017, sem ferir os princípios da isonomia e da vinculação do edital.

Atenciosamente,

Francisco Sirédson Tavares Ramos
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO