



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Comissão Permanente de Contratação**

---

**OFÍCIO N. 64/2021**

**ASSUNTO: Esclarecimento do PE nº 17/2021**

**PROCESSO N. 8508423-73.2021.8.06.0000**

Fortaleza, 31 de agosto de 2021.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao questionamento enviado, em 30/8/2021, por licitante interessada em participar do Pregão Eletrônico n. 17/2021, informamos, conforme manifestação técnica apresentada (fl. 769) pela área demandante (Assistência Militar do TJCE), o esclarecimento que segue:

**Pergunta 1:**

No que se refere aos itens 15,16 e 17, pergunto;  
Rack outdoor metálico 19" 12u;  
Rack de parede 19" x 12U preto;  
Rack de piso 19" x 44U preto;

**Resposta:**

Item 15 - RACK OUTDOOR METÁLICO 19" 12U Dimensões internas: 19 x 12U's x 400mm Dimensões externas (cm): 55,3 largura x 63,9 altura x 42,1 profundidade.  
Item 16 - RACK INTERNO 19" x 12U PRETO Dimensões internas: 19" x 12U's x 600mm Dimensões externas (cm): 53 largura x 57 altura x 60 profundidade.  
Item 17 - RACK INTERNO 19" x 44U PRETO.

**Pergunta 2:**

2- Quais são suas especificações exigidas em relação a suas dimensões?

**Resposta:**

Dimensões internas: 19" x 44U's x 800mm Dimensões externas (cm): 60 largura x 206 altura x 80 profundidade.

**Luis Lima Verde Sobrinho  
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DO TJCE**

**Às empresas interessadas em participar do PE 17/2021.**