



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Contratação**

OFÍCIO N. 71/2021

**ASSUNTO: Esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 25/2021.
PROCESSO N. 8519609-30.2020.8.06.0000.**

Fortaleza, 23 de setembro de 2021.


Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao questionamento enviado, em 21/9/2021, por licitante interessada em participar do Pregão Eletrônico n. 25/2021, informamos, conforme manifestação técnica apresentada (fls. 0256 - 0260), em 23/9/2021 às 13:08, pela área demandante (COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TJCE), o esclarecimento que segue:


Pergunta 1:

No termo de referência solicita que o terminal seja Faston 187, conforme abaixo:

I. Terminais tipo Faston 187:



Será aceito produto com o terminal Faston 250?



Resposta:

As baterias originais do *datacenter* possuem conectores do tipo Faston 187 (0,187"/4,75mm de largura), porém os conectores dos chicotes do *datacenter* são mais largos provavelmente compatível com Faston 250 (0,25"/6,35 mm). A imagem "larguratotal.jpg" mostra a largura da base do conector da bateria o qual o conector do chicote consegue encaixar (largura de 7 mm). As imagens "larguraterminal.jpg" e "larguraterminal2.jpg" são as medidas originais da bateria conforme termo de referencia para Faston 187. **Conclusão:** Para que não haja prejuízo quanto a possibilidade da participação de fornecedor(es), informo que é aceitável as bateria com conector FASTON 250 com a ressalva de que o fornecedor ficará responsável por possíveis adequações nos chicotes.

**Luis Lima Verde Sobrinho
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DO TJCE**

Às empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico 25/2021.

